

**ОТЧЕТ об исполнении предписания
ОНД г.о. Новокуйбышевска ГУ МЧС России по Самарской области**

Предписание № 187/1/1 от 29.09.2015

Срок устранения требования – до 03 октября 2016 года

Дата составления отчета – 06 ноября 2015 года

№	Вид нарушения	Отметка об исполнении	Примечание
1	Не предоставлены документы, что отделка путей эвакуации выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (2, 3 этажи)	Не исполнено	Направлено письмо в НМБУ «Центр-Сервис» с просьбой предоставить данные документы (исх. № 246 от 08.10.2015)
2	Люки для выхода на чердак не выполнены противопожарными 2-го типа размерами 0,6 x 0,8	Не исполнено	Направлено письмо в НМБУ «Центр-Сервис» с просьбой устранить данное нарушение (исх. № 246 от 08.10.2015)
3	Не обеспечен вывод извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы	Обеспечен вывод извещения на ЕДДС	Направлено письмо в НМБУ «Центр-Сервис» с просьбой устранить данное нарушение (исх. № 246 от 08.10.2015)



Е.В.Иванова