

ОТЧЕТ об исполнении предписания
ОНД г.о. Новокуйбышевска ГУ МЧС России по Самарской области

Предписание № 203/1/1 от 15.07.2014

Срок устранения требования – до 07 сентября 2015 года

Дата составления отчета – 07 сентября 2015 года

№	Вид нарушения	Отметка об исполнении	Примечание
1	Не предоставлены документы, что отделка путей эвакуации выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (2, 3 этажи)	Не исполнено	Направлено письмо в НМБУ «Центр-Сервис» с просьбой предоставить данные документы (исх. № 230 от 05.08.2014, № 167 от 14.08.2015)
2	Люки для выхода на чердак не выполнены противопожарными 2-го типа размерами 0,6 x 0,8	Не исполнено	Направлено письмо в НМБУ «Центр-Сервис» с просьбой устранить данное нарушение (исх. № 230 от 05.08.2014, № 167 от 14.08.2015)
3	Не обеспечено наличие на дверях складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной безопасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполнено	
4	Установленные в помещениях библиотеки противопожарные двери выполнены с нарушением (расстояние между коробкой двери и проемом не заполнены	Выполнено	

	песчаным раствором)		
5	Не обеспечен вывод извещения о пожаре в подразделении пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы		Направлено письмо в НМБУ «Центр-Сервис» с просьбой устранить данное нарушение (исх. № 230 от 05.08.2014, № 167 от 14.08.2015)

Директор



В.В.В.

Е.В.Иванова