

ОТЧЕТ об исполнении предписания
ОНД г.о. Новокуйбышевска ГУ МЧС России по Самарской области

Предписание № 190/1/1 от 07.11.2016

Срок устранения требования – до 06 февраля 2017 года

Дата составления отчета – 06 февраля 2017 года

№	Вид нарушения	Отметка об исполнении	Примечание
1	Не предоставлены документы, что отделка путей эвакуации выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (2, 3 этажи)	Не исполнено	Направлено письмо в НМБУ «Центр-Сервис» с просьбой предоставить данные документы (исх. № 421 от 08.11.2016)
2	Люки для выхода на чердак не выполнены противопожарными 2-го типа размерами 0,6 x 0,8	Не исполнено	Направлено письмо в НМБУ «Центр-Сервис» с просьбой устранить данное нарушение (исх. № 421 от 08.11.2016)
3	В нерабочем состоянии находится система оповещения и управления эвакуацией при пожаре	выполнено	

Директор



Е.В.Иванова