

**Отдел надзорной деятельности и профилактической г.о. Новокуйбышевск управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Новокуйбышевск
(место составления акта)

« 26 » ноября 2018 г.
(дата составления акта)
12:00:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 73

По адресу/адресам: 446200, г.о. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, 12
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 06.11.2018 года № 73 начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы г.о. Новокуйбышевск подполковника внутренней
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

службы Орлова Александра Михайловича

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов
«Образовательный центр» имени Г.И. Гореченкова города Новокуйбышевска городского округа
Новокуйбышевск Самарской области

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«08» ноября 2018г. С 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«26» ноября 2018г. С 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/2 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Новокуйбышевск управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) 06.11.2018 заместитель директора по административно – хозяйственной части
Коломина Елена Юрьевна по доверенности №13 от 06.11.2018

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сорокина Евгения Андреевна — инспектор отдела надзорной
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
деятельности и профилактической работы г.о. Новокуйбышевск управления надзорной
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или
деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Самарской
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
области (государственный инспектор г.о. Новокуйбышевск по пожарному надзору).

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБОУ СОШ № 7 Иванова Елена
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
Вячеславовна
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
<i>ул. Свердлова, 12</i>			
1.	В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение	ст. 4, ст. 6 п. 1, Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, п. 7.60, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.66 СНиП 23-05-95 «Искусственное и естественное освещение».	Новокуйбышевское муниципальное бюджетное учреждение по обеспечению функционирования учреждений образования «Центр – сервис»
2.	Помещения лыжной базы не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	ст. 4, ст. 6 п. 1, ст. 54. Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, Приложение А СП 5.13.130. 2009.	Новокуйбышевское муниципальное бюджетное учреждение по обеспечению функционирования учреждений образования «Центр – сервис»
3.	Не предоставлены документы, подтверждающие, что отделка путей эвакуации (стены в лестничной клетке из помещений столовой) выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности,	ст. 4, ст. 6 п. 1, ст. 53 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.25* СНиП 21-01-97.	Новокуйбышевское муниципальное бюджетное учреждение по обеспечению функционирования учреждений образования «Центр – сервис»
4.	Не предоставлены документы, подтверждающие, что отделка путей эвакуации выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (2, 3 этажи).	ст. 4, ст. 6 п. 1, ст. 53 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.25* СНиП 21-01-97.	Новокуйбышевское муниципальное бюджетное учреждение по обеспечению функционирования учреждений

5.	Люки для выхода на чердак не выполнены противопожарными 2-го типа размерами 0,6x0, 8.	ст. 4, ст. 6 п. 1, Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, п. 8.4* СНиП 21-01-97*	образования «Центр – сервис» Новокуйбышевское муниципальное бюджетное учреждение по обеспечению функционирования учреждений образования «Центр – сервис»
----	---	--	---

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) и предписания № 05/1/1 от 27.02.2017 п. 1, 2, № 108/1/1 от 26.10.2017 п. 1, 2, 3

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Новокуйбышевск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор г.о. Новокуйбышевск по пожарному надзору ст. лейтенант внутренней службы Сорокина Евгения Андреевна

«26» ноября 2018г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ Заместителем по АХЧ Виноградова Александр
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) (подпись)

✓ «16» ноября 2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)

Актом ознакомлены №16 от 26.11.2018г