

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu\_mchs@global63.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(446200, г.о. Новокуйбышевск, ул. Кутузова, д. 16; тел. 8(84635)6-82-80)

**Предписание №203/ 1 / 1**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению  
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 с  
углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр»  
города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск, директору  
ГБОУ СОШ № 7 Ивановой Елене Вячеславовне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности г. о. Новокуйбышевск заместителя главного государственного инспектора г. Новокуйбышевска по пожарному надзору майора внутренней службы Д. В. Ишкова №

203 от 15.07.2014 года, ст. 6

Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 22.07.2014г. по 15 ч. 0 мин. 04.08.2014г. проведена проверка инспектором отдела надзорной деятельности г. о. Новокуйбышевск управления надзорной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором г. Новокуйбышевска по пожарному надзору) старшим лейтенантом внутренней службы Романовой Евгенией Андреевной Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр» города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск, расположенного по адресу: 446200, г. о. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, 12

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором Ивановой Еленой Вячеславовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного	Срок устранения нарушения требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)
---------------	--	---	--------------------------------------	--

		документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	пожарной безопасности	только (выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не предоставлены документы, подтверждающие, что отделка путей эвакуации выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (2, 3 этажи).	<p><b>ст. 6 п. 1, ст. 53 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент требований пожарной безопасности"</b></p> <p>Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>Пути эвакуации людей при пожаре. <b>п. 6.25* СНиП 21-01-97.</b></p> <p>В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:</p> <p>Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.</p>	До 07 сентября 2015 года	
2	Люки для выхода на чердак не выполнены противопожарными 2-го типа размерами 0,6x0, 8.	<p><b>ст. 6 п. 1, Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, п. 8.4* СНиП 21-01-97*</b></p> <p>В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф 1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6x0,8 м</p>	До 07 сентября 2015 года	
3	Руководитель организации не обеспечил наличие	<b>гл. 5, 7, 8 Федерального закона</b>	До 07 сентября	

	на дверях складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	<p>№123-ФЗ от 22.07.2008 года  <b>"Технический регламент требований пожарной безопасности", п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года).</b></p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	2015 года	
4	Установленные в помещениях библиотеки противопожарные двери выполнены с нарушением (расстояние между коробкой двери и проемом не заполнены песчаным раствором)	<p>ст. 6 п. 1, Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, п. 7.15* СНиП 21-01-97*</p> <p>В местах сопряжения противопожарных преград ограждающими конструкциями здания, в том числе в местах изменения конфигурации здания, следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие нераспространение пожара, минуя эти преграды.</p>	До 07 сентября 2015 года	
5	Не обеспечен вывод извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций транслирующих эти сигналы	<p>ст. 6 п. 1, ст. 53 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года  <b>"Технический регламент требований пожарной безопасности", п.12 НПБ 110-03, п. 14.4 СП 5. 13130.2009</b></p> <p>Перечень зданий и помещений, которые целесообразно оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи "01" Государственной противопожарной службы, определяется соответствующим территориальным подразделением ГПС МЧС России, исходя из их технических возможностей.</p> <p><b>п. 14.4 СП 5. 13130.2009</b></p> <p>На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы. Рекомендуется применять технические средства с устойчивостью к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-</p>	До 07 сентября 2015 года	



		й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2009.		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности  
управления надзорной деятельности  
Главного управления МЧС России по Самарской области  
– государственный инспектор г. Новокуйбышевска  
по пожарному надзору  
Романова Евгения Андреевна

«04» августа 2014г.

Предписание для исполнения получил:



*Романова*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*исполнитель предписания АНЧ Романова Е.А.*  
\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

«04» августа 2014 г.