



Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846) 338-96-06, факс (846) 337-05-72),

E-mail: GU@63.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу

Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по самарской области

446200, г. Новокуйбышевск, ул. Кутузова, 16, тел. (84635) 6-82-80 (код 84635); E-mail:

4NDPR@63.mchs.gov.ru

(место составления акта)

« 19 » октября 2021 г., 10 час. 00 мин. № 105
(дата и время составления акта)

Акт

плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области подполковника внутренней службы Орлова Александра Михайловича от 01.10.2021 № 105, учётный номер в ЕРКНМ №63210061000201162017

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Сорокиной Евгенией Андреевной — старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский по пожарному надзору).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении здания школы

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д. 12

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр» имени Г.И. Гореченкова города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области (ОГРН 1116330004284, ИНН 6330059003), 446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д. 12.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 06 » октября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по « 19 » октября 2021 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с « » г., час. мин.

по « » г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 час 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

2) Истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 07 » октября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по « 07 » октября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по месту 446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д. 12.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1) Протокол осмотра от 07.10.2021 № 105

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: документы представленные контролируемым лицом (вх. ОНД и ПР

по г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский от 14.10.2021 № 2286), а также документы, содержащиеся в контрольно-надзорном деле.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
1.	Кабинет № 3 Э. 3 не оборудован пожарной сигнализацией	нарушение: ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»
2.	Складское помещение кабинета № 3 Э. 3 не выделено противопожарной дверью с требуемым пределом огнестойкости	нарушение: ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно — планировочным и конструктивным решениям»
3.	Отсутствует расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности на складское помещение кабинета № 3 Э. 3	нарушение: п. 1, п. 3 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
4.	Не обеспечено наличие на двери складского помещения кабинета № 3 Э. 3 обозначения его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	нарушение: п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479
5.	Ширина выхода из кабинета № 3б составляет 58 см	нарушение: ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.12.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
6.	Кабинет № 2 Э. 3 не оборудован пожарной сигнализацией	нарушение: ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»
7.	Складское помещение №32 не выделено противопожарной дверью с требуемым пределом огнестойкости	нарушение: ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно — планировочным и конструктивным решениям»
8.	Отсутствует расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности на складское помещение кабинета № 32	нарушение: п. 1, п. 3 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
9.	Не обеспечено наличие на двери складского помещения № 32 обозначения его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	нарушение: п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479
10.	Кабинет № 4 Э. 3 не оборудован пожарной	нарушение: ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 2 ст. 54

	сигнализацией	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»
11.	Помещение спортивной в физкультурном зале не выделено противопожарной дверью с требуемым пределом огнестойкости	нарушение: ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно — планировочным и конструктивным решениям»
12.	Ограждение на лестнице запасного эвакуационного выхода из первого этажа находится в полуразрушенном состоянии	нарушение: ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
13.	В кабинете № 9 извещатель пожарный расположен на расстоянии менее 0,5м от осветительного прибора	нарушение: ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.36 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 07.10.2021;
- 2) предписание от 19.10.2021 № 105/1;

3) определение о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении от 19.10.2021

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)


На объект - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр» имени Г.И. Гореченкова города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области проведена независимая оценка пожарного риска. Выполненная ООО «ППЛ групп». Заключение о независимой оценке пожарного риска № 12-Н от 02.10. 2020. Срок действия заключения — 2 года.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области капитан внутренней службы Сорокина Е.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский УНД и ПР Главного управления МЧС России по Самарской области Сорокина Евгения Андреевна, тел. (84635) 6-82-80

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а): 



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ознакомленного с актом выездной проверки)

«10» часов «00» минут «19» 10 2024 г.

(подпись)



Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде
на адрес электронной почты:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)