

**ОТЧЕТ об исполнении представления № 105/3 от 19 октября 2021  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району  
Красноармейский Управления надзорной деятельности и  
профилактической работы главного управления МЧС России  
по Самарской области**

Срок устранения требования – до 20 октября 2022 года

Дата составления отчета – 21 февраля 2022 года

№	Вид нарушения	Отметка об исполнении	Примечание
1	Кабинет № 3 Э.3 не оборудован пожарной сигнализацией	исполнено	
2	Складское помещение кабинета № 3 Э.3 не выделено противопожарной дверью с требуемым пределом огнестойкости		Написано ходатайство об устранении нарушения в адрес НМБУ «Центр-сервис» исх. № 305 от 22.10.2021
3	Отсутствует расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности на складское помещение кабинета № 3 Э.3	исполнено	
4	Не обеспечено наличие на двери складского помещения кабинета № 3 Э.3 обозначение его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	исполнено	
5	Ширина выхода из кабинета № 36 составляет 58 см		Написано ходатайство об устранении нарушения в адрес НМБУ «Центр-сервис» исх. № 305 от 22.10.2021
6	Кабинет № 2 Э.3 не оборудован пожарной сигнализацией	исполнено	
7	Складское помещение № 32 не выделено противопожарной дверью с требуемым пределом		Написано ходатайство об устранении

	огнестойкости		нарушения в адрес НМБУ «Центр- сервис» исх. № 305 от 22.10.2021
8	Отсутствует расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности на складское помещение № 32	исполнено	
9	Не обеспечено наличие на двери складского помещения № 32 обозначение его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности	исполнено	
10	Кабинет № 4 Э.3 не оборудован пожарной сигнализацией	исполнено	
11	Помещение снарядной в физкультурном зале не выделено противопожарной дверью с требуемым пределом огнестойкости		Написано ходатайство об устранении нарушения в адрес НМБУ «Центр- сервис» исх. № 305 от 22.10.2021
12	Ограждение на лестнице запасного эвакуационного выхода из первого этажа находится в полуразрушенном состоянии		Написано ходатайство об устранении нарушения в адрес НМБУ «Центр- сервис» исх. № 305 от 22.10.2021
13	В кабинете № 9 извещатель пожарный расположен на расстоянии менее 0,5м от осветительного прибора		Написано ходатайство об устранении нарушения в адрес НМБУ «Центр- сервис» исх. № 305 от 22.10.2021

Директор

Е.В. Иванова